

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шарыпово, Шарыповскому
и Ужурскому районам

Красноярский край г. Шарыпово, 1 микрорайон, 4-102, тел. 8(39153) 27-9-87

E-mail: ogpn00@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание №29/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АШПАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» (МБОУ «АШПАНСКАЯ ООШ»)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнения распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору Павленко Игоря Олеговича №29 от 03 марта 2020 года, ст.6.1. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 11 марта 2020 года, с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 20 марта 2020 года, проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору Сергеевко Натальей Викторовной объекта МБОУ «Ашпанская ООШ», расположенного по адресу: Красноярский край, Ужурский район, с. Ашпан, ул. Школьная, 11

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «Ашпанская ООШ» Натальей Александровной Мальковской

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
29/1/1	Из помещения дошкольной группы с численностью более 10 человек, расположенной в здании МБОУ «Ашпанская ООШ» отсутствует второй эвакуационный выход	Пункты 1.5, 1.6 проверочного листа нарушения Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) ¹ СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 5.2.12. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских	до 01.02.2021 года

	<p>дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением.</p> <p>СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений(СП112.13330.2011) 6.12*Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.</p>	
--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов
по пожарному надзору Сергеенко Н. В.

(должность, фамилия, инициалы)
 «14» 03 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

Сергеев
 (должность, фамилия, инициалы)
 «20» 03 2020 г.

Сергеев